

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
178	2050-003 安徽临湖疫苗库项目	错误	已关闭	普通	27滑道空吸（手动调试可以吸到药，待复现观察）	曹 浩	2024-11-27 11:36
177	2050-003 安徽临湖疫苗库项目	错误	已关闭	普通	79滑道补苗放歪（已和美菱工作人员调试测试完成，待观察）	曹 浩	2024-11-27 11:36
176	2050-003 安徽临湖疫苗库项目	错误	已关闭	普通	出库取苗失败（原因是旧数据导致库存状态不对）	曹 浩	2024-11-27 11:36